



Abwassergesellschaft Ilmenau mbH
Am Diemel 6
21406 Melbeck

Hinweis:
Diese Anschlussmeldung ist vor
Inbetriebnahme der Entwässerungs-
anlagen vorzulegen!

ANSCHLUSSMELDUNG UND DICHTHEITSPROTOKOLL

Zum Entwässerungsantrag vom : / Baumitteilung vom :

Bauherr (in):

Bauort/Straße:

Als verantwortliche Unternehmerin/Bauleiterin oder verantwortlicher Unternehmer/Bauleiter erkläre ich, dass die Entwässerungsanlagen entsprechend den geprüften Bauvorlagen unter Beachtung der Vorschriften der Satzung der Samtgemeinde Ilmenau über die Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigungssatzung) in der zurzeit geltenden Fassung sowie die darin aufgeführten DIN-Normen (insbesondere DIN 1986) ausgeführt sind. Die eingebauten Rohrleitungen und das Schachtmaterial entsprechen den DIN-Normen. Für das Gefälle der Rohrleitungen, die Anordnung der Formstücke und die Dichtigkeit der Rohrverbindungen sowie das ordnungsgemäße Verfüllen der Baugrube übernehme ich die gewährleistungsmäßige Verantwortung gemäss VOB und BGB.

1. Die Grundleitungen ab Grundstücksgrenze bis zum Gebäude wurde mit min.0,3 bar abgedrückt:

Unterschrift Unternehmen

2. Für die Grundleitungen ab Grundstücksgrenze bis zum Gebäude (einschl. Übergabeschächte):

Unterschrift Unternehmen

3. Für die Grundleitungen unterhalb des Gebäudes:

Unterschrift Unternehmen

4. Für die Fall- und Lüftungsleitungen, Sammel- und Anschlussleitungen:

Unterschrift Unternehmen

Der Bestandsplan mit Bemaßung der erstellten Grundstücksentwässerungsanlage ist beigelegt.

Tag der Inbetriebnahme:	Datum, Unterschrift – Bauherr(in) Grundstückseigentümer(in)